

Nachweis

Feuchtraumtüren

Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-002243-PR03

(GAS-C02-11-de-01)



Auftraggeber **neuform-Türenwerk II**
Hans Glock GmbH & Co. KG
Weißendorfer Str. 7
07937 Zeulenroda
Deutschland

Grundlagen

RAL-GZ 426 : 2014-07

Prüfprotokoll

Nr. 15-002243-PR04 vom
04. April 2018

Prüfbericht

Nr. 14-003232-PR01 vom
15. März 2016

Prüfbericht

Nr. 223 23843 vom 5. April 2001

Produkt	Innentür aus Holz und Holzwerkstoffen HT40-0, HT40-1; HT40-2 HT50-0, HT50-1; HT50-2; HT50-3 HT65-0, HT65-1; HT65-2; HT65-3
Bezeichnung	HT70-0, HT70-1; HT70-2; HT70-3; HT70-4; HT70-5
Außenmaß ca. (B x H)	1985 mm x 860 mm
Leistungsrelevante Produktdetails	Material Holzwerkstoffe und andere Materialien ; Abmessungen (B x H) 858 x 1984 mm ; Decklage HPL ; Deckplatte HDF 3 mm ; Einleimer Produktbezogen, unten mit behandeltem Recyclingriegel ; Kantenaufbau Folienkante, ABS oder PU- Kante ; Dichtungen nach Erfordernis dreiseitig Profildichtung in Nut eingezogen, unten ab-senkbbare Bodendichtung ; Drückergarnitur Rosettendrückergarnitur
Besonderheiten	Kante seitlich und oben 0,5 mm Folienkante oder 2 mm ABS oder angegossen 4 mm PU Einleimer/Rahmen dreiseitig Einleimer Buche mit umlaufend Rahmen aus OSB unten Einleimer Purenit, behandelt mit hydrophobierendem Mittel Decklage 0,8 mm, 1 mm oder 1,2 mm HPL
Beschläge	Schlösser mit Stulp aus Edelstahl SSF ES 24, BMH 1000

Verwendungshinweise

Dieser Nachweis kann zur Vorla-ge bei der RAL-
Gütegemeinschaft zur Erlangung
des RAL-Gütezeichens verwen-
det werden.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergeb-nisse beziehen sich ausschließ-lich auf den geprüften und be-schriebenen Probekörper.

Es gelten die Durchführungsbe-stimmungen der RAL-Güte- und Prüfbestimmungen. Diese Prü-fung/Bewertung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs-/qualitätsbestimmende Eigen-schaften des Produkts; insbeson-dere Witterungs- und Alterungs-einflüsse wurden nicht berück-sichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das **ift**-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von **ift**-Prüfberichten“.

Das Deckblatt kann mit der Ty-penliste als Kurzfassung verwen-det werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 14 Seiten

Deckblatt

Typenliste
Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
 - 2 Grundlagen der Beurteilung
 - 3 Beurteilung
 - 4 Ergebnis und Aussage
- Anlage 1, Seite 1-15

Feuchtraumbeständigkeit nach RAL GZ 426

Klasse Feuchtraumtür (FR-T)*

*) Die Klassifizierung kann nur durch die RAL-Gütegemeinschaft erfolgen

ift Rosenheim

13.09.2018

Konrad Huber, Dipl.-Ing. (FH)
Stv. Prüfstellenleiter
Bauphysik

Andreas Schmidt
Prüfingenieur
Materialprüfung

